

国网安康供电公司

2022年6月电网资源可开放容量信息



## 国网安康供电公司 2022 年 6 月电网资源可开放容量信息

一、安康电网控制范围内共有 64 座变电站，其中 110kV 变电站 40 座，35kV 变电站 24 座：

本月无可开放容量变电站 2 座，为 110kV 石泉变、110kV 向阳变；可开放容量信息达预警值的变电站 3 座，为 110kV 旬阳变、35kV 中原变、35kV 茅坪变。

无可开放 10kV 间隔变电站 6 座，分别为：110kV 江南变、110kV 东郊变、110kV 西郊变、110kV 恒口变、35kV 包家山变、35kV 藕阳变；仅可开放有位置无设备 10kV 间隔的变电站 14 座，分别为：110kV 花园变、110kV 五里变、110kV 高新变、110kV 白柳变、110kV 中厂变、110kV 宁陕变、110kV 麻柳变、110kV 国心变、35kV 大河变、35kV 茨沟变、35kV 神河变、35kV 赵湾变、35kV 卡子变、35kV 茅坪变。

二、安康配电网调控范围内共有公网线路 374 条，其中 110kV 线路 95 条，35kV 线路 76 条，10kV 线路 203 条。

1. 公网 110kV 线路 93 条，无可开放容量的 6 条，分别为：1131 香变线、1154 太平线、1165 瀛流线、1173 金北 III 线、1175 金关 I 线、1176 金关 II 线。

2. 公网 35kV 线路 66 条，无可开放容量的 2 条，分别为：3542 岚城线、3577 国镇线。

3.公网 10kV 线路 203 条，无可开放容量的 6 条，占 10kV 线路的 2.96%；

其中，汉滨分公司 6 条，分别为 110kV 东郊变 139 东水线、110kV 高新变 112 高建线、110kV 江北变 136 园区线、110kV 五里变 125 钢厂 II 线、110kV 西郊变 168 西高线。

旬阳市公司 1 条，为 110kV 旬阳变 122 草坪线。

## 国网安康供电公司 2022 年 6 月配网主变可开放容量信息表

### (110kV 变电站)

序号	站名	变压器	允许容量 (kVA)	历史最大负荷 (kVA)	历史最高负载 率	历史最大负荷 发生日期	最大负荷日后需 预留容量(kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
1	江南变	#1B	50000	42500	0.85	2021.08.02		2500	
		#2B	50000	42500	0.85	2021.08.02		2500	
2	江北变	#1B	50000	37500	0.75	2021.01.21		7500	
		#2B	50000	30500	0.61	2021.01.21		14500	
3	张滩变	#1B	31500	22050	0.70	2021.07.31		6300	
		#2B	31500	21420	0.68	2021.07.31		6930	
4	西郊变	#1B	50000	31598	0.76	2021.08.02		13402	
		#2B	50000	29000	0.58	2021.08.03		16000	
		#3B	50000	29000	0.58	2021.08.03		16000	
5	太山变	#1B	31500	18270	0.58	2021.01.12		10080	
		#2B	31500	18270	0.58	2021.01.12		10080	
6	平利变	#1B	50000	20500	0.41	2021.01.12		24500	
		#2B	50000	20500	0.41	2021.01.12		24500	
7	五里变	#1B	31500	8505	0.27	2021.05.26		19845	
		#2B	31500	8505	0.27	2021.05.26		19845	
8	花园变	#1B	31500	6930	0.22	2021.02.23		21420	
		#2B	31500	7875	0.25	2021.05.19		20475	

9	关庙变	#1B	20000	6476	0.32	2021.08.18		11524	
		#2B	20000	6476	0.32	2021.08.18		11524	
10	国心变	#1B	31500	21105	0.67	2021.08.10		7245	
11	恒口变	#1B	31500	22995	0.73	2021.08.04		5355	
		#2B	31500	16380	0.52	2020.10.09		11970	
12	平梁变	#1B	20000	12200	0.61	2020.12.04		5800	
		#2B	20000	14950	0.75	2015.12.30		3050	
13	石泉变	#1B	20000	19400	0.97	2021.01.10		-1400	
14	古堰变	#1B	50000	34500	0.69	2021.01.18		10500	
		#2B	50000	14500	0.29	2021.01.18		30500	
15	流水变	#1B	20000	3600	0.18	2021.01.30		14400	
		#2B	20000	3800	0.19	2021.01.30		14200	
16	白河变	#1B	20000	6000	0.30	2021.08.04		12000	
		#2B	20000	9120	0.46	2021.12.27		8880	
17	中厂变	#1B	31500	18970	0.60	2020.12.28		9380	
		#2B	31500	14175	0.45	2021.01.30		14175	
18	岚皋变	#1B	50000	14920	0.32	2021.08.02		30080	
		#2B	50000	14840	0.32	2021.08.02		30160	
19	月星变	#1B	31500	19530	0.62	2014.09.14		8820	
20	汉阴变	#1B	50000	37000	0.74	2021.01.06		8000	
		#2B	50000	37000	0.74	2021.01.06		8000	
21	龙王坪变	#1B	31500	11340	0.36	2021.02.11		17010	
		#2B	31500	11340	0.36	2021.02.11		17010	

22	宁陕变	#1B	20000	9800	0.49	2021.02.11		8200	
		#2B	20000	9800	0.49	2021.02.11		8200	
23	瀛湖变	#1B	10000	7100	0.71	2021.01.12		1900	
		#2B	10000	7700	0.77	2021.01.12		1300	
24	长安坝变	#1B	20000	9000	0.45	2021.08.04		9000	
		#2B	20000	9000	0.45	2021.08.04		9000	
25	旬阳变	#1B	31500	28035	0.89	2021.01.10		315	
		#2B	31500	28350	0.90	2021.01.10		0	
26	棕溪变	#1B	31500	6930	0.22	2021.01.06		21420	
		#2B	31500	6930	0.22	2021.01.06		21420	
27	蜀河变	#1B	20000	7200	0.36	2021.01.10		10800	
		#2B	20000	7200	0.36	2021.01.10		10800	
28	白柳变	#1B	31500	15435	0.49	2021.01.18		12915	
		#2B	31500	15435	0.49	2021.01.18		12915	
29	小河变	#1B	20000	4200	0.21	2021.04.27		13800	
		#2B	20000	4200	0.21	2021.04.27		13800	
30	紫阳变	#1B	20000	14200	0.71	2021.01.07		3800	
		#2B	31500	21735	0.69	2021.01.07		6615	
31	向阳变	#2B	31500	29295	0.93	2021.08.24		-945	
32	麻柳变	#1B	20000	2600	0.13	2021.01.28		15400	
		#2B	20000	3400	0.17	2021.06.11		14600	
33	蒿坪变	#1B	20000	12000	0.60	2021.01.16		6000	
		#2B	20000	12000	0.60	2021.01.16		6000	

34	双桥变	#2B	31500	10080	0.32	2021.04.24		18270	
35	东郊变	#1B	50000	31500	0.63	2021.01.10		13500	
		#2B	50000	41000	0.82	2021.08.02		4000	
36	冷水变	#1B	20000	9600	0.48	2021.01.10		8400	
		#2B	20000	9600	0.48	2021.01.10		8400	
37	高新变	#1B	50000	12500	0.25	2021.07.23		32500	
		#2B	50000	24000	0.48	2021.08.02		21000	
38	大同变	#1B	31500	3780	0.12	2021.01.07		24570	
		#2B	31500	3780	0.12	2021.01.10		24570	
39	沙沟口变	#1B	20000	4000	0.20	2021.01.19		14000	
40	滨江变	#1B	31500						
		#2B	31500						



**国网安康供电公司 2022 年 6 月配网主变可开放容量信息表**  
(35kV 变电站)

序号	站名	变压器	允许容量 (kVA)	历史最大负荷 (kVA)	历史最高负载率	历史最大负荷 发生日期	最大负荷日后需 预留容量 (kVA)	可开放容 量 (kVA)	备注
1	大河变	#1B	6300	4158	0.66	2021.02.11		1512	
		#2B	6300	4284	0.68	2021.02.11		1386	
2	茨沟变	#1B	5000	1600	0.32	2021.10.04		2900	
		#2B	6300	2142	0.34	2021.10.04		3528	
3	双龙变	#1B	6300	4095	0.65	2021.02.11		1575	
4	洪山变	#1B	6300	3717	0.59	2019.02.04		1953	
5	老县变	#1B	6300	3150	0.50	2021.07.13		2520	
6	关家变	#1B	6300	2961	0.47	2021.02.11		2709	
7	中原变	#1B	6300	5040	0.80	2021.09.07		630	
8	仙河变	#1B	6300	3717	0.59	2021.02.11		1953	
9	公馆变	#1B	6300	4095	0.65	2021.05.25		1575	
10	神河变	#1B	6300	3654	0.58	2021.02.11		2016	
		#2B	6300	3276	0.52	2021.02.11		2394	
		#3B	6300	3024	0.48	2021.02.11		2646	
11	双河变	#1B	5000	2700	0.54	2021.02.11		1800	
		#2B	6300	3276	0.52	2021.02.11		2394	

12	赵湾变	#1B	6300	2709	0.43	2021.01.12		2961	
		#2B	6300	2583	0.41	2021.01.13		3087	
13	赤岩变	#1B	6300	3780	0.60	2021.02.11		1890	
14	任家湾变	#1B	6300	4788	0.76	2021.09.08		882	
		#2B	6300	3654	0.58	2021.08.04		2016	
15	茅坪变	#1B	5000	4400	0.88	2021.01.10		100	
		#2B	6300	5481	0.87	2021.01.10		189	
16	高桥变	#1B	6300	3591	0.57	2021.01.10		2079	
		#2B	6300	3591	0.57	2021.01.10		2079	
17	卡子变	#1B	5000	2550	0.51	2021.01.03		1950	
18	西营变	#1B	6300	3528	0.56	2021.01.11		2142	
		#2B	6300	3654	0.58	2021.01.11		2016	
19	藕阳变	#1B	6300	2520	0.40	2021.01.03		3150	
20	共进变	#1B	6300	2520	0.4	2021.02.25		3150	
21	党家坝变	#1B	10000	2900	0.29	2021.01.10		6100	
		#2B	10000	3000	0.3	2021.01.10		6000	
22	谭坝变	#1B	6300	3402	0.54	2021.01.09		2268	
		#2B	5000	1300	0.26	2021.01.06		3200	

## 国网安康供电公司 2022 年 6 月变电站间隔情况统计表

序号	运维班组	电压等级	变电站	110kV 间隔				35kV 间隔				10kV 间隔						容载比							
				总间隔数	已运行	已批未投		备用		总间隔数	已运行	已批未投		备用		总间隔数	已运行	已批未投		备用		可开放间隔	主变容量 (kVA)	最大负荷 (kW)	
						有设备	无设备	有设备	无设备			有设备	无设备	有设备	无设备			有设备	无设备	有设备	无设备				
1	一班	110kV	江南变	9	9	0	0	0	0	6	4	0	0	0	2	36	35	1	0	0	0	0	0	2×50000	92000
2	一班	110kV	东郊变	9	9	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40	33	7	0	0	0	0	0	2×50000	
3	一班	110kV	张滩变	5	5	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	36	22	2	0	1	11	12	2×31500	46000	
4	一班	110kV	关庙变	11	10	1	0	0	0	10	7	0	0	1	2	15	13	0	1	1	0	1	20000	11000	
5	一班	110kV	瀛湖变	9	9	0	0	0	0	10	8	0	0	0	2	28	15	0	0	3	10	13	2×10000	13000	
6	一班	110kV	太山变	9	7	0	0	0	2	12	9	0	0	1	2	23	12	0	0	4	7	11	2×31500	30000	
7	一班	110kV	平利变	10	8	0	0	0	2	12	8	0	0	1	3	26	18	1	0	3	4	7	2×20000	34000	
8	一班	35kV	老县变	-	-	-	-	-	-	5	5	0	0	0	0	12	8	0	0	2	2	4	6300	3400	
9	一班	35kV	双龙变	-	-	-	-	-	-	4	4	0	0	0	0	7	4	2	0	1	0	1	6300	2000	
10	一班	35kV	关家变	-	-	-	-	-	-	7	5	0	0	0	2	8	5	0	0	3	0	3	6300	1200	
11	一班	35kV	包家山变	-	-	-	-	-	-	4	4	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	6300	2000
12	一班	35kV	田坝变	-	-	-	-	-	-	5	5	0	0	0	0	17	14	0	0	1	2	3	2×6300	7000	
13	二班	110kV	江北变	14	14	0	0	0	0	9	8	0	0	0	1	39	31	3	0	5	0	5	2×50000	53000	
14	二班	110kV	西郊变	12	10	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	42	38	4	0	0	0	0	0	2×31500	32000
15	二班	110kV	花园变	5	5	0	0	0	0	16	14	0	0	0	2	24	14	2	1	0	7	7	2×31500	14000	

16	二班	110kV	五里变	9	9	0	0	0	0	12	9	1	0	0	2	28	21	3	1	0	3	3	2×31500	16000
17	二班	110kV	恒口变	9	9	0	0	0	0	14	8	1	1	1	3	25	25	0	0	0	0	0	2×31500	37000
18	二班	110kV	流水变	8	7	0	0	0	1	8	6	0	0	1	1	27	16	0	0	8	3	11	2×20000	8000
19	二班	110kV	大同变	11	9	0	0	0	3	-	-	-	-	-	45	14	0	0	17	24	31	2×31500	30000	
20	二班	110kV	高新变	12	9	0	0	0	3	-	-	-	-	-	55	29	4	4	0	18	18	2×50000	30000	
21	二班	110kV	滨江变	10	8	0	0	0	2	-	-	-	-	-	55	12	7	0	9	27	36	2×31500	1000	
22	二班	35kV	中原变	-	-	-	-	-	-	7	4	0	0	0	3	10	7	0	0	3	0	3	6300	1500
23	二班	35kV	大河变	-	-	-	-	-	-	5	5	0	0	0	0	7	4	1	0	0	2	2	6300	5000
24	二班	35kV	茨沟变	-	-	-	-	-	-	5	5	0	0	0	0	12	5	2	0	0	5	5	5000	3500
25	二班	35kV	共进变	-	-	-	-	-	-	6	4	0	0	0	2	8	6	0	0	2	0	2	5000	1700
26	二班	35kV	谭坝变	-	-	-	-	-	-	6	6	0	0	0	0	14	9	0	0	2	3	5	5000	2700
27	三班	110kV	旬阳变	13	11	0	0	2	0	9	8	1	0	0	0	24	22	1	0	1	0	1	2×31500	48000
28	三班	110kV	白柳变	12	10	1	0	0	1	14	9	2	1	1	1	28	16	2	4	0	6	6	2×31500	15000
29	三班	110kV	小河变	9	8	0	0	0	1	14	10	0	0	0	4	26	13	1	0	4	8	12	2×20000	9000
30	三班	110kV	棕溪变	5	5	0	0	0	0	13	6	1	0	2	4	24	14	0	0	1	9	10	2×31500	7000
31	三班	110kV	蜀河变	7	7	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	28	15	1	0	5	7	12	2×20000	22000
32	三班	35kV	神河变	-	-	-	-	-	-	8	7	1	0	0	0	10	9	0	0	0	1	1	2×6300	10000
33	三班	35kV	任家湾变	-	-	-	-	-	-	8	6	1	0	0	1	22	14	1	0	2	5	7	2×6300	2200
34	三班	35kV	赤岩变	-	-	-	-	-	-	8	4	0	0	0	4	12	7	0	0	2	3	5	6300	3500
35	三班	35kV	赵湾变	-	-	-	-	-	-	6	5	0	0	0	1	9	5	0	0	0	4	4	6300+3150	3700
36	三班	35kV	公馆变	-	-	-	-	-	-	6	4	0	0	0	2	8	6	0	0	2	0	2	6300	3500

37	三班	35kV	双河变	-	-	-	-	-	-	5	4	0	0	0	1	12	9	0	0	2	1	3	5000	4800
38	三班	35kV	仙河变	-	-	-	-	-	-	7	4	0	0	0	3	8	6	0	0	2	0	2	6300	3300
39	三班	35kV	党家坝变	-	-	-	-	-	-	8	6	0	0	0	2	20	12	1	0	2	5	7	2×10000	8000
40	四班	110kV	白河变	7	7	0	0	0	1	-	-	-	-	-	24	15	2	0	7	0	7	2×20000	18000	
41	四班	110kV	中厂变	7	7	0	0	0	2	15	8	0	0	0	7	22	20	0	0	0	2	2	2×31500	15000
42	四班	110kV	冷水变	10	8	0	0	0	2	12	8	2	0	0	2	22	14	0	0	4	4	8	2×20000	15000
43	四班	35kV	西营变	-	-	-	-	-	-	3	3	0	0	0	0	19	12	0	0	3	4	7	2×6300	5300
44	四班	35kV	卡子变	-	-	-	-	-	-	3	2	0	0	0	1	9	4	0	0	0	5	5	5000	2500
45	四班	35kV	茅坪变	-	-	-	-	-	-	5	4	0	0	0	1	12	10	0	0	0	2	2	6300+5000	7500
46	四班	35kV	高桥变	-	-	-	-	-	-	8	7	0	0	0	1	24	13	1	0	3	7	10	2×6300	4200
47	五班	110kV	石泉变	1	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	13	9	0	0	4	0	4	20000	17000	
48	五班	110kV	平梁变	9	8	0	0	0	1	13	7	0	0	2	4	24	13	0	0	3	8	11	2×20000	13000
49	五班	110kV	汉阴变	9	8	0	0	0	1	9	9	0	0	0	0	30	21	0	0	5	4	9	2×31500	40000
50	五班	110kV	古堰变	11	11	0	0	0	0	14	13	0	0	0	1	28	13	5	0	9	1	10	2×20000	35000
51	五班	110kV	宁陕变	14	9	0	0	0	5	11	8	2	0	0	1	26	11	5	0	0	10	10	2×20000	12000
52	五班	110kV	龙王坪变	9	7	0	0	0	2	14	12	1	0	0	1	22	16	0	0	1	5	6	2×31500	21000
53	五班	110kV	长安坝变	11	8	0	0	0	3	12	6	4	0	0	2	21	10	0	0	6	5	11	2×20000	100
54	五班	35kV	藕阳变	-	-	-	-	-	-	2	2	0	0	0	0	8	5	3	0	0	0	0	6300	1200

55	六班	110kV	紫阳变	9	9	0	0	0	0	10	8	0	0	0	2	22	13	0	0	5	4	9	20000	15000
56	六班	110kV	向阳变	11	8	0	0	0	3	6	4	1	0	0	1	9	6	2	0	1	0	1	31500	20000
57	六班	110kV	麻柳变	12	12	0	0	0	0	14	8	0	0	6	0	20	16	2	0	0	2	2	2×20000	12000
58	六班	110kV	双桥变	7	3	0	0	0	4	5	5	0	0	2	0	10	7	0	0	2	1	3	31500	10000
59	六班	110kV	蒿坪变	9	7	0	0	0	2	12	7	1	0	1	3	22	12	1	0	1	8	9	2×20000	10000
60	六班	35kV	洪山变	-	-	-	-	-	-	6	4	0	0	0	2	8	7	0	0	1	0	1	6300	2200
61	七班	110kV	国心变	11	4	0	0	0	6	6	5	0	0	1	0	12	10	0	0	0	2	2	31500	-24000
62	七班	110kV	岚皋变	10	9	0	0	0	1	12	9	0	0	0	3	20	13	0	0	3	4	7	2×20000	30000
63	七班	110kV	月星变	9	3	0	0	0	6	6	6	0	0	0	0	12	4	0	0	4	4	8	31500	21000

## 国网安康供电公司 2022 年 6 月配网线路可开放容量信息表

(110kV 线路)

序号	线路名称	线路允许功率(kVA)	历史最大负荷(kVA)	历史最高负载率	历史最大负荷发生日期	最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
1	1111 小西线	70111.36	53273.68	0.7598	2021 年 9 月 26 日		9826.539789	
2	1112 南关线	80013.8	65473.68	0.8183	2020 年 12 月 12 日		6538.735789	
3	1114 大南线	97355.72	86505.26	0.8885	2021 年 1 月 21 日		1114.884842	
4	1115 安瀛 I 线	80018.4	37052.63	0.4631	2021 年 6 月 9 日		34963.92842	
5	1116 安向线	80018.4	13157.89	0.1644	2021 年 8 月 6 日		58858.66526	
6	1117 安西 I 线	97355.72	60000.00	0.6163	2021 年 3 月 28 日		27620.148	
7	1118 安瀛 II 线	80018.4	45010.53	0.5625	2020 年 11 月 16 日		27006.03368	
8	1119 石长线	97355.72	64894.74	0.6666	2021 年 1 月 5 日		22725.41116	
9	1120 汉月线	97355.72	0.00	0.0000			87620.148	
10	1121 汉牵线	57156	37263.16	0.6520	2021 年 3 月 17 日		14177.24211	
11	1122 西月线	57156	34526.32	0.6041	2021.5.13		16914.08421	
12	1123 平古 I 线	80013.8	55052.63	0.6880	2021 年 6 月 10 日		16959.78842	
13	1124 石古线	97355.72	80231.58	0.8241	2021 年 1 月 21 日		7388.569053	

14	1125 白中线	57156	44673.68	0.7816	2020年11月12日		6766.715789	供十堰
15	1127 北花线	97355.72	46926.32	0.4820	2020年12月23日		40693.83221	
16	1128 冷中线	80013.8	46631.58	0.5828	2021.04.14		25380.84105	
17	1129 旬牵线	57156	39336.84	0.6882	2021年5月6日		12103.55789	
18	1130 柳大线	60013.8	29757.89	0.4959	2021年4月2日		24254.52526	
19	1131 香变线	60013.8	59547.37	0.9922	2021年9月7日		-5534.948421	
20	1132 香冷线	80013.8	54494.74	0.6811	2020年12月23日		17517.68316	
21	1133 小镇线	60013.8	36821.05	0.6135	2021年4月13日		17191.36737	
22	1135 小沙线	60013.8	7726.32	0.1287	2021.2.11		46286.10421	
23	1136 蜀牵线	48578	32221.05	0.6633	2021年2月26日		11499.14737	
24	1137 柳小线	60013.8	28368.42	0.4727	2021年2月13日		25643.99895	
25	1138 蜀白线	97355.72	72231.58	0.7419	2021年4月1日		15388.56905	
26	1139 中将 I 线	57156	0.00	0.0000			51440.4	
27	1140 白将 II 线	57156	47010.53	0.8225	2021年7月22日		4429.873684	
28	1141 紫麻线	57156	49231.58	0.8614	2021年1月7日		2208.821053	
29	1142 向麻线	60013.8	38157.89	0.6358	2021年2月11日		15854.52526	
30	1143 蒿紫线	97355.72	61410.53	0.6308	2021年2月11日		26209.62168	
31	1144 流竹线	38578	28852.63	0.7479	2021年3月9日		5867.568421	
32	1145 流紫线	60013.8	51726.32	0.8619	2021年1月18日		2286.104211	
33	1147 麻官线	57156	38305.26	0.6702	2021年1月3日		13135.13684	
34	1148 麻松线	38578	31052.63	0.8049	2021年1月11日		3667.568421	



35	1149 麻毛线	48773.12	24989.47	0.5124	2021年2月10日		18906.33432	
36	1150 关太线	90111.36	75073.68	0.8331	2021年8月13日		6026.539789	
37	1151 东皋Ⅰ线	114312	7926.32	0.0693	2021年6月2日		94954.48421	
38	1152 东皋Ⅱ线	114312	7631.58	0.0668	2021年6月2日		95249.22105	
39	1153 关牵线	57156	43157.89	0.7551	2021年2月1日		8282.505263	
40	1154 太平线	90111.36	82231.58	0.9126	2021年9月21日		-1131.354947	
41	1155 平国线	77156	63536.84	0.8235	2021年9月21日		5903.557895	
42	1157 古宁Ⅰ线	57156	23200.00	0.4059	2021年2月11日		28240.4	
43	1158 古牵线	57156	28631.58	0.5009	2021年2月11日		22808.82105	
44	1159 恒牵线	48104	40210.53	0.8359	2021年2月6日		3083.073684	
45	1160 古平Ⅱ线	60013.8	29600.00	0.4932	2021年5月8日		24412.42	
46	1161 岚蔺Ⅰ线	97355.72	57231.58	0.5879	2021年7月13日		30388.56905	
47	1162 岚蔺Ⅱ线	97355.72	48905.26	0.5023	2021年7月13日		38714.88484	
48	1164 瀛北线	70111.36	0.00	0.0000			63100.224	
49	1165 瀛流线	60013.8	62189.47	1.0363	2021年2月11日		-8177.053684	
50	1166 岚月线	57156	22536.84	0.3943	2021年2月11日		28903.55789	
51	1168 古宁Ⅱ线	57156	31421.05	0.5497	2021年2月11日		20019.34737	
52	1169 宁龙Ⅰ线	57156	10947.37	0.1915	2021年1月12日		40493.03158	
53	1170 宁龙Ⅱ线	57156	10957.89	0.1917	2021年1月12日		40482.50526	
54	1171 滨北线	97355.72	64136.84	0.6588	2021年1月31日		23483.30589	
55	1172 金北Ⅱ线	97355.72	62863.16	0.6457	2021年1月31日		24756.99011	
56	1173 金北Ⅲ线	60013.8	60031.58	1.0003	2021年1月31日		-6019.158947	

57	1174 金东线	76208	30957.89	0.4062	2021年6月2日		37629.30526	
58	1175 金关Ⅰ线	97355.72	93705.26	0.9625	2021年9月27日		-6085.115158	
59	1176 金关Ⅱ线	97355.72	93168.42	0.9570	2021年9月27日		-5548.273053	
60	1177 金甸Ⅰ线	97355.72	0.00	0.0000			87620.148	
61	1178 金甸Ⅱ线	97355.72	0.00	0.0000			87620.148	
62	1179 金甸Ⅲ线	97355.72	0.00	0.0000			87620.148	
63	1180 金同Ⅱ线	97355.72	42589.47	0.4375	2021年1月10日		45030.67432	
64	1181 金同Ⅰ线	97355.72	43473.68	0.4465	2021年1月10日		44146.46379	
65	1183 北五线	97355.72	48757.89	0.5008	2021年2月11日		38862.25326	
66	1184 五花线	97355.72	36286.32	0.3727	2021年2月11日		51333.83221	
67	1185 安蒿线	97355.72	65368.42	0.6714	2021年1月18日		22251.72695	
68	1186 恒五线	80013.8	62389.47	0.7797	2021年1月15日		9622.946316	
69	1187 西新Ⅰ线	97355.72	77557.89	0.7966	2021年1月10日		10062.25326	
70	1188 西新Ⅱ线	97355.72	77515.79	0.7962	2021年1月10日		10104.35853	
71	1189 关东线	152416	56000.00	0.3674	2021年6月4日		81174.4	
72	1190 蜀变线	97355.72	11289.47	0.1160	2021年2月14日		76330.67432	
73	1289 新北Ⅰ线	97355.72	77557.89	0.7966	2021年1月26日		10062.25326	
74	1290 新北Ⅱ线	97355.72	77515.79	0.7962	2021年1月26日		10104.35853	
75	1191 香蜀Ⅰ线	97355.72	12063.16	0.1239	2021年6月29日		75556.99011	
76	1192 香蜀Ⅱ线	97355.72	12347.37	0.1268	2021年6月29日		75272.77958	
77	1193 柳甸Ⅰ线	97355.72	11684.21	0.1200	2021年8月7日		75935.93747	

78	1194 柳甸Ⅱ线	97355.72	12421.05	0.1276	2021年8月7日		75199.09537	
79	1197 向双线	80018.4	11084.21	0.1385	2021年9月27日		60932.34947	
80	1198 安西Ⅱ线	97355.72	86547.37	0.8890	2021年1月11日		1072.779579	
81	1199 向牵线	60013.8	19210.53	0.3201	2020年12月8日		34801.89368	
82	1213 长汉线	87156	64368.42	0.7385	2020年12月2日		14071.97895	
83	1215 香柳Ⅰ线	108596.4	50200.00	0.4623	2021年2月2日		47536.76	
84	1216 香柳Ⅱ线	108596.4	51252.63	0.4720	2021年2月2日		46484.12842	
85	1219 香棕Ⅰ线	57156	5852.63	0.1024	2020年10月24日		45587.76842	
86	1220 香棕Ⅱ线	57156	1263.16	0.0221	2021年1月28日		50177.24211	
87	1246 毛牵线	60013.8	39133.68	0.6521	2021.04.02		14878.74	
88	1282 同恒线	97355.72	23231.57895	0.2386	2021.05.31		64388.56905	
89	1266 月同线	97355.72	28242.10526	0.2901	2021.05.31		59378.04274	
90	1270 金滨线	97355.72	82294.73684	0.8453	2021.01.09		5325.411158	
91	1272 向蒿线	97355.72	62147.36842	0.6384	2021.08.06		25472.77958	
92	1265 月恒Ⅱ线	97355.72	46147.36842	0.4740	2021.09.10		41472.77958	
93	1268 月梁Ⅰ线	97355.72	86515.78947	0.8887	2021.01.10		1104.358526	

**国网安康供电公司 2022 年 6 月配网线路可开放容量信息表**  
**( 35kV 线路 )**

序号	线路名称	线路允许功率(kVA)	历史最大负荷 (kVA)	历史最高负载率	历史最大负荷发生日期	最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
1	3512 花谭线	12124	1831.58	0.1511	2021 年 1 月 30 日		9080.021053	
2	3513 北花 I 线	24248	0.00	0.0000			21823.2	
3	3514 北花 II 线	24248	0.00	0.0000			21823.2	
4	3517 花五 I 线	24248	0.00	0.0000			21823.2	
5	3518 花五 II 线	24248	0.00	0.0000			21823.2	
6	3519 花茨线	48773.12	3263.16	0.0669	2021 年 2 月 2 日		40632.65011	
7	3522 恒五线	24248	0.00	0.0000	2021 年 1 月 30 日		21823.2	
8	3523 恒大线	24248	7789.47	0.3212			14033.72632	
9	3525 太南线	22124	12905.26	0.5833	2021 年 8 月 10 日		7006.336842	
10	3530 小公线	12124	4063.16	0.3351	2021 年 2 月 26 日		6848.442105	
11	3531 小赵线	12124	5505.26	0.4541	2021.2.11		5406.336842	
12	3532 旬神线	24248	14557.89	0.6004	2021 年 1 月 3 日		7265.305263	
13	3533 旬南线	18186	2336.84	0.1285	2021 年 1 月 30 日		14030.55789	
14	3535 蜀西线	12124	0.00	0.0000			10911.6	
15	3537 蜀双线	12124	7736.84	0.6381	2021 年 2 月 14 日		3174.757895	
16	3538 神赤线	18186	3694.74	0.2032	2021 年 1 月 30 日		12672.66316	
17	3539 老城线	18186	14831.58	0.8155	2021 年 6 月 5 日		1535.821053	
18	3541 岚湾线	6062	3621.05	0.5973	2021 年 8 月 11 日		1834.747368	

19	3542 岚城线	30310	27431.58	0.9050	2021年4月12日	-152.5789474	
20	3543 紫南线	22124	15315.79	0.6923	2021年10月16日	4595.810526	
21	3547 古两线	18186	13484.21	0.7415	2020年12月9日	2883.189474	
22	3548 古喜线	18186	15936.84	0.8763	2021年1月30日	430.5578947	
23	3549 古胡线	18186	13010.53	0.7154	2021年9月24日	3356.873684	
24	3550 古万线	18186	10884.21	0.5985	2021年9月19日	5483.189474	
25	3551 龙花线	12124	6031.58	0.4975	2021年8月30日	4880.021053	
26	3552 西高线	9093	7042.11	0.7745	2021年8月18日	1141.594737	
27	3553 古城线	28186	18621.05	0.6606	2021年1月14日	6746.347368	
28	3554 高茅线	9093	6200.00	0.6818	2021年8月18日	1983.7	
29	3555 中茅线	12124	7294.74	0.6017	2021年1月30日	3616.863158	
30	3556 中卡线	12124	1884.21	0.1554	2020年12月22日	9027.389474	
31	3557 汉黄线	12124	5873.68	0.4845	2020年12月23日	5037.915789	
32	3558 汉城线	24248	15200.00	0.6269	2021年2月14日	6623.2	
33	3559 梁城线	22124	15031.58	0.6794	2021年7月29日	4880.021053	
34	3560 汉月线	22124	15547.37	0.7027	2021年8月3日	4364.231579	
35	3561 流洪线	12124	2357.89	0.1945	2021年1月20日	8553.705263	
36	3566 向贾线	36372	28831.58	0.7927	2021年1月12日	3903.221053	
37	3568 瀛六	24248	8557.89	0.3529	2021年1月14日	13265.30526	
38	3569 瀛双	18186	6873.68	0.3780	2021年7月12日	9493.715789	
39	3570 双坝	24248	16147.37	0.6659	2021年2月11日	5675.831579	
40	3571 麻湘线	36372	5684.21	0.1563	2021年1月17日	27050.58947	
41	3572 茨包	12124	6052.63	0.4992	2021年5月22日	4858.968421	

42	3574 麻鹿线	36372	1726.32	0.0475	2021年7月27日		31008.48421	
43	3575 龙钢线	24248	14105.26	0.5817	2021年1月13日		7717.936842	
44	3577 国镇线	18186	16547.37	0.9099	2021年1月23日		-179.9684211	
45	3579 国跳线	18186	4136.84	0.2275	2021年9月20日		12230.55789	
46	3584 龙筒	24248	13863.16	0.5717	2021年2月5日		7960.042105	
47	3589 岚东线	18186	1105.26	0.0608	2021年7月22日		15262.13684	
48	3590 平城	36372	13778.95	0.3788	2021年1月17日		18955.85263	
49	3591 平秋	12124	2568.42	0.2118	2021年1月30日		8343.178947	
50	3593 平石	36372	20147.37	0.5539	2021年8月28日		12587.43158	
51	3596 宁太	24248	15252.63	0.6290	2021年8月31日		6570.568421	
52	3599 宁关 I	12124	9326.32	0.7692	2021年1月10日		1585.284211	
53	3613 月水	12124	6536.84	0.5392	2021年9月9日		4374.757895	
54	3615 月红	18186	11926.32	0.6558	2021年6月25日		4441.084211	
55	3617 月石	6062	4568.42	0.7536	2021年4月12日		887.3789474	
56	3621 太锦	18186	14294.74	0.7860	2021年1月13日		2072.663158	
57	3622 太老	18186	2305.26	0.1268	2021年2月2日		14062.13684	
58	3624 大中	9093	1873.68	0.2061	2021年7月15日		6310.015789	
59	3625 亨通	36372	3189.47	0.0877	2021年4月21日		29545.32632	
60	3627 月铁	22124	16715.79	0.7556	2021年1月30日		3195.810526	
61	3628 柳赵	18186	3978.95	0.2188	2021年2月14日		12388.45263	
62	3648 蒿堰线	36372	9252.63	0.2544	2021年2月18日		23482.16842	
63	3657 关共线	18186	2715.79	0.1493	2021.2.11		13651.61053	
64	3667 冷西线	24248	11168.42105	0.4606	2021.2.11		10654.77895	

65	3646 南任线	18186	6873.684211	0.3780	2021.2.11		9493.715789	
66	3671 蜀仙线	12124	1389.473684	0.1146	2021.2.11		9522.126316	

**国网安康供电公司 2022 年 6 月配网线路可开放容量信息表**  
**( 10kV 线路 )**

供电区域	线路名称	所属变电站名称	线路联络 方式	线路负载率 (%)	近一年内最大负荷电 流 (A)	业扩已批复单未 接入的工单	业扩已批复单未接入 的容量 (kVA)	线路可开放容 量 (kVA)	级别
汉滨区	169 高楼线	110kV 大同变电站	多联络	11.81	59.0631	8	0	5898.2085	正常级
汉滨区	126 双星线	110kV 大同变电站	多联络	56.72	283.5982	1	0	2013.7511	正常级
汉滨区	171 宁陕园区线	110kV 大同变电站	单辐射	25.95	129.7286	1	800	3875.6953	正常级
汉滨区	133 东解线	110kV 东郊变电站	多联络	49.18	245.88	0	0	2666.276	正常级
汉滨区	142 东二线	110kV 东郊变电站	多联络	55.01	275.04	0	0	2161.808	正常级
汉滨区	139 东水线	110kV 东郊变电站	单辐射	83.86	419.28	0	0	0	限制级
汉滨区	136 东枣线	110kV 东郊变电站	单辐射	21.1	105.48	0	0	5095.196	正常级
汉滨区	135 东南线	110kV 东郊变电站	多联络	35.59	177.96	0	0	3841.292	正常级
汉滨区	134 东文 II 线	110kV 东郊变电站	单联络	30.98	154.92	0	0	4239.884	正常级
汉滨区	146 东环线	110kV 东郊变电站	单辐射	71.14	355.68	0	0	766.736	正常级
汉滨区	128 东鼓线	110kV 东郊变电站	单辐射	28.86	144.32	0	0	4423.264	正常级
汉滨区	148 东郡线	110kV 东郊变电站	单辐射	55.2	276	0	0	2145.2	正常级
汉滨区	144 东文线	110kV 东郊变电站	多联络	69.26	346.32	0	0	928.664	告警级
汉滨区	129 东庆线	110kV 东郊变电站	单辐射	2.82	14.08	0	0	6676.416	正常级
汉滨区	137 东坪线	110kV 东郊变电站	多联络	76.01	380.04	1	420	1253	正常级
汉滨区	131 东宁线	110kV 东郊变电站	多联络	40.54	202.68	0	0	3413.636	正常级



汉滨区	143 高天线	110kV 高新变电站	单联络	3.8	18.9846	3	4690	1901.5664	正常级
汉滨区	129 高秦线	110kV 高新变电站	多联络	72.56	362.8182	0	0	643.2451	告警级
汉滨区	128 高汉线	110kV 高新变电站	单辐射	32.91	164.5329	0	0	4073.5808	正常级
汉滨区	122 高建线	110kV 高新变电站	单辐射	81.49	407.4649	2	1880	0	限制级
汉滨区	121 高临线	110kV 高新变电站	单辐射	0.98	4.9219	0	0	6834.851	正常级
汉滨区	132 高民线	110kV 高新变电站	单联络	27.21	136.056	3	2590	1976.2312	正常级
汉滨区	123 高富线	110kV 高新变电站	单辐射	38.46	192.3066	1	1600	1993.0958	正常级
汉滨区	145 高花 II 线	110kV 高新变电站	单联络	2.18	10.8985	0	0	6731.456	正常级
汉滨区	124 高花线	110kV 高新变电站	单辐射	63.14	315.7062	0	0	1458.2827	正常级
汉滨区	146 高万线	110kV 高新变电站	单联络	22.36	111.798	0	0	4985.8945	正常级
汉滨区	163 前进线	110kV 关庙变电站	多联络	48.75	243.7516	0	0	2703.0974	正常级
汉滨区	165 高新线	110kV 关庙变电站	多联络	0.21	1.0491	1	125	6776.8506	正常级
汉滨区	181 金星线	110kV 关庙变电站	多联络	37.11	185.5396	2	160	3550.1648	正常级
汉滨区	122 七堰线	110kV 蒿坪变电站	多联络	19.88	99.378	0	0	5200.7607	正常级
汉滨区	136 园区 II 线	110kV 恒口变电站	多联络	32.87	164.3605	2	0	4076.5635	正常级
汉滨区	129 李家坝线	110kV 恒口变电站	多联络	34.38	171.9193	2	0	3945.7961	正常级
汉滨区	133 黄龙洞线	110kV 恒口变电站	多联络	68.56	342.7839	1	315	674.8385	告警级
汉滨区	165 高堰线	110kV 恒口变电站	单联络	44.49	222.458	1	0	3071.4766	告警级
汉滨区	141 新民线	110kV 恒口变电站	多联络	72.67	363.3509	2	0	634.0294	告警级
汉滨区	134 白鱼线	110kV 恒口变电站	多联络	42.26	211.2955	1	0	3264.588	正常级
汉滨区	132 园区 I 线	110kV 恒口变电站	多联络	16.75	83.7623	5	400	5070.912	正常级
汉滨区	137 松坝线	110kV 花园变电站	多联络	53.93	269.6486	1	0	2255.079	正常级
汉滨区	124 民主线	110kV 花园变电站	单辐射	0.02	0.1172	2	565	6352.972	正常级

汉滨区	133 建民线	110kV 花园变电站	多联络	58.08	290.3907	2	650	1246.2408	正常级
汉滨区	128 二里线	110kV 花园变电站	多联络	18.91	94.5703	0	0	5283.9336	正常级
汉滨区	132 转播台线	110kV 江北变电站	多联络	2.46	12.3051	0	0	6707.1216	正常级
汉滨区	138 东区Ⅱ线	110kV 江北变电站	多联络	73.13	365.6362	0	0	594.4937	告警级
汉滨区	136 园区线	110kV 江北变电站	多联络	62.54	312.7244	2	2580	0	限制级
汉滨区	127 关庙线	110kV 江北变电站	多联络	54.1	270.477	2	250	1990.7479	正常级
汉滨区	151 园区Ⅰ线	110kV 江北变电站	多联络	74.11	370.5582	1	0	509.3431	告警级
汉滨区	126 西区线	110kV 江北变电站	多联络	73.58	367.9214	1	315	239.9598	告警级
汉滨区	131 枣园线	110kV 江北变电站	多联络	26.61	133.0705	1	1250	3367.8804	正常级
汉滨区	125 五里线	110kV 江北变电站	多联络	56.71	283.5438	7	4900	2356	正常级
汉滨区	153 东城Ⅰ线	110kV 江南变电站	多联络	53.4	267.0199	0	0	2300.5557	正常级
汉滨区	142 东城Ⅱ线	110kV 江南变电站	多联络	70.63	353.1553	0	0	810.4133	告警级
汉滨区	141 吉河线	110kV 江南变电站	多联络	47.67	238.3667	2	400	2396.256	正常级
汉滨区	146 西城Ⅱ线	110kV 江南变电站	多联络	40.92	204.6156	0	0	3380.1501	正常级
汉滨区	166 南香线	110kV 江南变电站	多联络	31.47	157.329	0	0	4198.2085	正常级
汉滨区	150 张滩Ⅱ线	110kV 江南变电站	多联络	25.52	127.6211	0	0	4712.155	正常级
汉滨区	137 南西线	110kV 江南变电站	单辐射	51.51	257.5274	1	400	2064.776	正常级
汉滨区	160 环南线	110kV 江南变电站	多联络	63.33	316.6503	0	0	1441.9498	告警级
汉滨区	156 桥南线	110kV 江南变电站	多联络	45.77	228.8742	0	0	2960.4763	正常级
汉滨区	145 果园线	110kV 江南变电站	多联络	51.08	255.418	0	0	2501.2686	正常级

汉滨区	147 西城 I 线	110kV 江南变电站	多联络	38.71	193.5411	0	0	3571.739	正常级
汉滨区	167 香溪线	110kV 江南变电站	多联络	55.34	276.6881	0	0	2133.296	正常级
汉滨区	165 中心医院	110kV 江南变电站	多联络	33.4	166.9973	0	0	4030.9468	正常级
汉滨区	158 大桥路线	110kV 江南变电站	多联络	66.03	330.1273	0	0	1208.7977	告警级
汉滨区	162 南环干道线	110kV 江南变电站	多联络	71.26	356.3195	0	0	755.6727	告警级
汉滨区	164 兴安中路线	110kV 江南变电站	多联络	63.32	316.5917	2	380	1062.9636	告警级
汉滨区	127 瓦仓线	110kV 流水变电站	多联络	2.63	13.1254	0	0	6692.9307	正常级
汉滨区	125 新坝线	110kV 流水变电站	多联络	21.74	108.6801	0	0	5039.8345	正常级
汉滨区	124 集镇线	110kV 流水变电站	单辐射	12.03	60.141	0	0	5879.5605	正常级
汉滨区	123 流水线	110kV 流水变电站	多联络	11.75	58.7347	0	0	5903.8896	正常级
汉滨区	137 园区 II 线	110kV 五里变电站	单辐射	17.93	89.6484	2	2250	3119.0828	正常级
汉滨区	125 钢厂 II 线	110kV 五里变电站	单辐射	78.96	394.8047	1	2500	0	限制级
汉滨区	132 刘营线	110kV 五里变电站	单辐射	73.13	365.625	0	0	594.6875	正常级
汉滨区	122 五里东线	110kV 五里变电站	多联络	29.81	149.0625	0	0	4341.2188	正常级
汉滨区	128 五里镇线	110kV 五里变电站	多联络	27.63	138.1641	0	0	4529.761	正常级
汉滨区	123 汉城线单元	110kV 西郊变电站	单联络	17.93	89.6484	0	0	5369.0825	正常级
汉滨区	122 黄沟 I 线	110kV 西郊变电站	单辐射	31.13	155.625	0	0	4227.6875	正常级
汉滨区	152 康泰园线	110kV 西郊变电站	单辐射	35.25	176.25	0	0	3870.875	正常级
汉滨区	150 西南线	110kV 西郊变电站	单联络	8.53	42.6563	0	0	6182.046	正常级
汉滨区	143 西花线	110kV 西郊变电站	多联络	73.69	368.4375	1	100	446.0313	告警级
汉滨区	129 永辉线	110kV 西郊变电站	单辐射	5.52	27.5977	0	0	6442.5596	正常级
汉滨区	149 金川线	110kV 西郊变电站	多联络	56.6	283.0078	0	0	2023.9651	正常级

汉滨区	128 西滨线	110kV 西郊变电站	多联络	64.69	323.4375	1	100	1224.5312	告警级
汉滨区	145 西民线	110kV 西郊变电站	多联络	50.13	250.6641	3	125	2458.511	正常级
汉滨区	132 西巴线	110kV 西郊变电站	多联络	61.63	308.1445	1	400	1189.1002	告警级
汉滨区	182 西万线	110kV 西郊变电站	单联络	15.43	77.148	0	0	5585.34	正常级
汉滨区	168 西高线	110kV 西郊变电站	单辐射	82.94	414.708	0	0	0	限制级
汉滨区	186 西阁线	110kV 西郊变电站	单辐射	10.21	51.048	0	0	6036.8696	正常级
汉滨区	154 公安局线	110kV 西郊变电站	单辐射	22.57	112.8516	0	0	4967.6675	正常级
汉滨区	127 仕府 I 线	110kV 西郊变电站	单辐射	24.38	121.875	0	0	4811.5625	正常级
汉滨区	151 西滨 II 线	110kV 西郊变电站	多联络	0	0	0	0	6920	正常级
汉滨区	140 金川 II 线	110kV 西郊变电站	多联络	36.49	182.4609	0	0	3763.4265	正常级
汉滨区	135 万浩线	110kV 西郊变电站	单辐射	5.78	28.8867	0	0	6420.2603	正常级
汉滨区	166 西康线	110kV 西郊变电站	单辐射	16.32	81.612	0	0	5508.1123	正常级
汉滨区	132 南溪线	110kV 瀛湖变电站	多联络	21.54	107.6986	1	400	4656.814	正常级
汉滨区	124 湖景线	110kV 瀛湖变电站	单辐射	34.24	171.2162	0	0	3957.9597	正常级
汉滨区	137 石庙线	110kV 瀛湖变电站	多联络	12.52	62.58	0	0	5837.366	正常级
汉滨区	122 双井线	110kV 张滩变电站	多联络	11.46	57.28	1	630	5299.056	正常级
汉滨区	138 城区 II 线	110kV 张滩变电站	多联络	65.02	325.08	0	0	1296.116	告警级
汉滨区	135 城区 I 线	110kV 张滩变电站	多联络	24.22	121.08	1	300	4525.316	正常级
汉滨区	133 高井 I 线	110kV 张滩变电站	多联络	46.87	234.36	0	0	2865.572	正常级
汉滨区	125 张滩镇线	110kV 张滩变电站	多联络	61.7	308.52	3	2150	1358	正常级
汉滨区	139 魏埡线	110kV 张滩变电站	单辐射	31.8	127.2	1	400	4319.44	正常级
汉滨区	150 县河线	110kV 张滩变电站	多联络	61.03	305.16	1	250	1390.732	告警级

汉滨区	133 左隧道线	35kV 包家山变电站	单辐射	5.28	26.4	0	0	6463.28	正常级
汉滨区	137 包茨线	35kV 包家山变电站	单辐射	1.26	6.3	0	0	6811.01	正常级
汉滨区	131 监控室线	35kV 包家山变电站	单辐射	1.14	5.7	0	0	6821.39	正常级
汉滨区	135 服务区线	35kV 包家山变电站	单辐射	4.08	20.4	0	0	6567.08	正常级
汉滨区	125 东镇线	35kV 茨沟变电站	多联络	13.15	65.756	0	0	5782.4214	正常级
汉滨区	127 小康线	35kV 茨沟变电站	多联络	0.59	2.958	0	0	6868.8267	正常级
汉滨区	133 茨沟线	35kV 茨沟变电站	多联络	17.73	88.638	0	0	5386.5625	正常级
汉滨区	137 流芳线	35kV 大河变电站	多联络	16.17	80.868	0	0	5520.9834	正常级
汉滨区	126 紫荆线	35kV 大河变电站	单辐射	10.72	53.6099	1	0	5992.549	正常级
汉滨区	131 双溪线	35kV 大河变电站	多联络	55.25	276.2404	1	0	2141.041	正常级
汉滨区	123 早阳线	35kV 共进变电站	单联络	5.94	29.7079	0	0	5040	正常级
汉滨区	121 共进线	35kV 共进变电站	单联络	4.32	21.6217	0	0	5040	正常级
汉滨区	121 关家线	35kV 关家变电站	多联络	9.44	47.1908	0	0	5040	正常级
汉滨区	123 坝河线	35kV 关家变电站	单辐射	15.6	62.411	0	0	5040	正常级
汉滨区	125 石转线	35kV 洪山变电站	多联络	16.88	84.3961	0	0	5040	正常级
汉滨区	127 天池线	35kV 洪山变电站	多联络	14.63	73.1333	6	0	5040	正常级
汉滨区	129 杜坝线	35kV 双龙变电站	单辐射	11.36	56.8147	0	0	5937.1055	正常级
汉滨区	127 双竹线	35kV 双龙变电站	单辐射	12.95	64.7738	0	0	5799.413	正常级
汉滨区	123 景区线	35kV 双龙变电站	单辐射	4.32	21.6246	0	0	6545.8945	正常级
汉滨区	125 双龙线	35kV 双龙变电站	多联络	7.47	37.3425	0	0	6273.9746	正常级
汉滨区	121 谭坝线	35kV 谭坝变电站	单辐射	17.7	88.5	0	0	5388.95	正常级
汉滨区	122 谭四左线	35kV 谭坝变电站	单辐射	10.2	51	0	0	6037.7	正常级
汉滨区	124 谭四右线	35kV 谭坝变电站	单辐射	3.08	15.4	0	0	6653.58	正常级

汉滨区	123 花园线	35kV 谭坝变电站	单辐射	23.82	119.1	0	0	4859.57	正常级
汉滨区	123 田吉线	35kV 田坝变电站	单辐射	3.84	19.2	0	0	6587.84	正常级
汉滨区	127 田宴线	35kV 田坝变电站	单辐射	11.06	55.28	0	0	5963.656	正常级
汉滨区	124 田桐线	35kV 田坝变电站	单辐射	7.84	39.2	0	0	6241.84	正常级
汉滨区	122 中河线	35kV 田坝变电站	单辐射	5.76	28.8	0	0	6421.76	正常级
汉滨区	125 田坝线	35kV 田坝变电站	单辐射	6.35	31.76	0	0	6370.552	正常级
汉滨区	129 叶坪线	35kV 中原变电站	多联络	13.04	65.1881	0	0	5040	正常级
汉滨区	127 中原线	35kV 中原变电站	多联络	0	0	0	0	5040	正常级
旬阳	122 党家坝 II 线	110kV 白柳变电站	多联络	60.61	303.0469	0	0	1677.2886	告警级
旬阳	123 张坪线	110kV 白柳变电站	单辐射	23.04	115.2246	0	0	4926.6143	正常级
旬阳	140 甘溪线	110kV 白柳变电站	单联络	35.91	179.5605	1	0	3813.6035	正常级
旬阳	125 宋家坪线	110kV 白柳变电站	单辐射	54.37	271.8457	1	1000	1217.0695	正常级
旬阳	129 党家坝线	110kV 白柳变电站	单联络	30.52	152.5781	0	0	4280.399	正常级
旬阳	125 沙王线	110kV 沙沟口变 电 站	单联络	23.4	117	0	0	4895.9	正常级
旬阳	121 沙包线	110kV 沙沟口变 电 站	单辐射	25.32	126.6	0	0	4729.82	正常级
旬阳	131 沙桐线	110kV 沙沟口变 电 站	单辐射	5.46	27.3	0	0	6447.71	正常级
旬阳	133 沙沟线	110kV 蜀河变电站	单联络	15.33	76.6406	0	0	5594.1177	正常级
旬阳	121 兰滩线	110kV 蜀河变电站	单辐射	7.38	36.9141	0	0	6281.386	正常级
旬阳	146 茅坪线	110kV 小河变电站	单联络	37.14	185.7157	0	0	3707.1184	正常级
旬阳	157 公馆线	110kV 小河变电站	单联络	27.74	138.7005	0	0	4520.4814	正常级

旬阳	125 烟厂线	110kV 旬阳变电站	单辐射	0.07	0.3516	0	0	6913.9175	正常级
旬阳	122 草坪线	110kV 旬阳变电站	多联络	79.03	395.1562	1	1000	0	限制级
旬阳	128 县城Ⅱ线	110kV 旬阳变电站	单辐射	57.52	287.5781	0	0	1944.8989	正常级
旬阳	121 棕溪线	110kV 旬阳变电站	单联络	34.21	171.0352	0	0	3961.091	正常级
旬阳	123 吕河线	110kV 旬阳变电站	多联络	35.82	179.1211	0	0	3821.205	正常级
旬阳	124 进站路Ⅱ线	110kV 旬阳变电站	单辐射	44.23	221.1328	0	0	3094.4026	正常级
旬阳	135 进站路线	110kV 旬阳变电站	单辐射	36.73	183.6328	0	0	3743.1526	正常级
旬阳	127 县城线	110kV 旬阳变电站	单辐射	45.35	226.7578	0	0	2997.09	正常级
旬阳	126 武王线	110kV 棕溪变电站	多联络	20.72	103.5969	0	0	5127.7734	正常级
旬阳	123 构元线	110kV 棕溪变电站	多联络	32.56	162.7784	0	0	4103.9336	正常级
旬阳	121 关口线	110kV 棕溪变电站	多联络	48.52	242.5855	1	0	2723.271	正常级
旬阳	127 七里线	35kV 赤岩变电站	单联络	20.48	102.4	0	0	5040	正常级
旬阳	121 沙阳线	35kV 赤岩变电站	单辐射	4.24	21.2	0	0	5040	正常级
旬阳	125 铜钱线	35kV 赤岩变电站	单辐射	6.96	34.8	0	0	5040	正常级
旬阳	136 园区线	35kV 党家坝变电站	单辐射	28.11	140.5421	0	0	4488.6216	正常级
旬阳	127 桥沟潭线	35kV 党家坝变电站	单辐射	43.14	215.6777	0	0	3188.776	正常级
旬阳	134 郭家湾线	35kV 党家坝变电站	单辐射	11.43	57.1429	1	315	5616.4277	正常级
旬阳	167 茨坪线	35kV 公馆变电站	单联络	23.11	115.5454	0	0	4921.0645	正常级
旬阳	165 伍沟线	35kV 公馆变电站	单联络	14.24	71.1905	0	0	5040	正常级
旬阳	127 文明线	35kV 任家湾变电站	多联络	34.72	173.6	1	250	3666.72	正常级
旬阳	123 段家河线	35kV 任家湾变电站	多联络	18.96	94.8	1	1500	3779.96	正常级
旬阳	123 楼房线	35kV 神河变电站	单辐射	27.49	137.4651	0	0	4541.854	正常级
旬阳	121 桂花线	35kV 神河变电站	单联络	21.18	105.9114	1	400	4687.733	正常级

旬阳	125 赤岩线	35kV 神河变电站	单联络	33.47	167.3489	1	250	3774.864	正常级
旬阳	121 西岔线	35kV 双河变电站	单辐射	20.92	104.6	0	0	5110.42	正常级
旬阳	125 庙坪线	35kV 双河变电站	单联络	15.24	76.2	0	0	5601.74	正常级
旬阳	127 潘家线	35kV 双河变电站	单联络	14.37	71.85	0	0	5676.995	正常级
旬阳	121 尖山线	35kV 仙河变电站	单辐射	28.94	144.724	0	0	4416.275	正常级
旬阳	127 竹园线	35kV 仙河变电站	单联络	9.58	47.908	0	0	5040	正常级
旬阳	133 两河线	35kV 赵湾变电站	单联络	5.69	28.4678	0	0	6427.5073	正常级
旬阳	125 大岭线	35kV 赵湾变电站	单联络	36.55	182.7536	0	0	3758.3628	正常级
旬阳	121 麻坪线	35kV 赵湾变电站	单辐射	20.37	101.8559	1	15	5142.893	正常级
白河	131 茅坡线	110kV 白河变电站	单辐射	20.93	104.6516	0	0	5109.5273	正常级
白河	122 县城 II 回	110kV 白河变电站	多联络	24.82	124.1053	0	0	4772.9785	正常级
白河	136 南台线	110kV 白河变电站	单辐射	7.83	39.1418	0	0	6242.8467	正常级
白河	125 冷水线	110kV 白河变电站	多联络	23.77	118.8317	1	200	4664.2114	正常级
白河	123 县城 I 回	110kV 白河变电站	多联络	39.45	197.2326	0	0	3507.876	正常级
白河	129 白狮线	110kV 白河变电站	单辐射	45.54	227.7023	0	0	2980.7502	正常级
白河	130 高庄线	110kV 白河变电站	多联络	69.61	348.0575	0	0	898.6053	告警级
白河	133 水坪线	110kV 冷水变电站	单辐射	34.31	171.56	0	0	3952.012	正常级
白河	135 大双线	110kV 冷水变电站	单联络	0.02	0.12	0	0	6917.924	正常级
白河	126 松树线	110kV 冷水变电站	多联络	40.39	201.96	0	0	3426.092	正常级
白河	128 川河线	110kV 冷水变电站	单辐射	4.38	21.92	0	0	6540.784	正常级
白河	143 中厂线	110kV 中厂变电站	多联络	34.45	172.2656	0	0	3939.8052	正常级
白河	145 水泥厂线	110kV 中厂变电站	多联络	60.23	301.1719	0	0	1709.7261	告警级



白河	150 顺水线	110kV 中厂变电站	多联络	16.92	84.6094	0	0	5456.2573	正常级
白河	154 河街线	110kV 中厂变电站	多联络	14.68	73.4066	2	1300	4350.066	正常级
白河	130 双河线	35kV 高桥变电站	多联络	54.56	272.8	0	0	2200.56	正常级
白河	128 双丰线	35kV 高桥变电站	单辐射	22.32	111.6	2	0	4989.32	正常级
白河	127 东坝线	35kV 卡子变电站	多联络	15.6	78.0074	0	0	3800	正常级
白河	121 药树线	35kV 卡子变电站	多联络	16.8	83.9854	1	200	3800	正常级
白河	125 歌风线	35kV 茅坪变电站	多联络	29.64	148.1836	0	0	4356.424	正常级
白河	122 纸纺线	35kV 茅坪变电站	多联络	55.09	275.4492	0	0	2154.7288	正常级
白河	123 桃园线	35kV 茅坪变电站	多联络	28.09	140.4492	0	0	4490.229	正常级
白河	125 小双线	35kV 西营变电站	多联络	23.25	116.25	0	0	4908.875	正常级
白河	129 朱良线	35kV 西营变电站	多联络	31.64	158.2031	0	0	4183.0864	正常级
白河	121 裴家线	35kV 西营变电站	多联络	39	195	1	800	2746.5	正常级